

Wskaźniki przerw w zasilaniu za 2023 rok		
Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wartość za 2023
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej (SAIDI - nieplanowane)	min/odb.	96,31
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi)		111,90
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI - planowane)		19,72
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich (SAIFI - nieplanowane)	szt./odb.	2,45
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich + katastrofalnych (SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi)		2,46
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowych długich i bardzo długich (SAIFI - planowane)		0,13
Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI)		7,63
Łączna liczba obsługiwanych odbiorców (suma WN, SN i nN)	szt.	54964

Data publikacji: 29.02.2024 r.