

Wskaźniki przerw w zasilaniu za 2024 rok		
Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wartość za 2024
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej (SAIDI - nieplanowane)	min/odb.	86,83
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi)		111,96
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI - planowane)		13,03
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich (SAIFI - nieplanowane)	szt./odb.	2,03
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich + katastrofalnych (SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi)		2,04
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowych długich i bardzo długich (SAIFI - planowane)		0,14
Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI)		7,91
Łączna liczba obsługiwanych odbiorców (suma WN, SN i nN)	szt.	57107

Data publikacji: 11.03.2025 r.